

## Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty P-d/8/2010 część I

<i>Nazwa i adres Zamawiającego</i>	<b>Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich 47-100 Strzelce Op. ul. Wałowa 5 tel. (77) 40-49-400 fax (77) 40-49-419 <a href="http://www.gzoiw-strzelceopolskie.pl">www.gzoiw-strzelceopolskie.pl</a> e-mail: <a href="mailto:sekretariat@gzoiw-strzelceopolskie.pl">sekretariat@gzoiw-strzelceopolskie.pl</a></b>
<i>Nazwa zamówienia</i>	<b>Dostawa oraz montaż wyposażenia lodowiska przy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich.</b>
<i>Opis przedmiotu zamówienia</i>	<p><b>Zakres zamówienia obejmuje:</b> <b><u>Część I</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dostawę i montaż fabrycznie nowej bandy lodowiska o długości wg rysunku nr 3, w konstrukcji ze stali ocynkowanej ogniowo z wypełnieniem z płyt PEHD w kolorze białym – grubości min. 6 mm, wysokość min. 1,2 m, promień bandy w narożnikach min. 4,5 m, wyposażonej w jedną furtkę dla łyżwiarzy (krótszy bok lodowiska) i bramę wjazdową dla maszyny do pielęgnacji lodu (dłuższy bok lodowiska). Banda musi posiadać elementy pozwalające na samo przymarzanie w taflę lodowiska oraz dolną listwę okopową i górną poręczową.</li> <li>- Dostawę i ułożenie bezpiecznych, antypoślizgowych chodników gumowych spełniających rolę traktu komunikacyjnego dla osób chodzących w łyżwach o łącznej długości 60 mb, szerokości 1,2 m i grubości minimum 6 mm. Wymiar najdłuższego odcinka chodnika w linii prostej to około 19 metrów.</li> <li>- Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie montażu i demontażu bandy lodowiska.</li> </ul>
<i>Kod CPV</i>	45 21 22 11-8
<i>Ilość ofert złożonych w postępowaniu</i>	<b>3</b>
<i>Nazwa i adres wykonawcy którego oferta została wybrana</i>	<b>Budowa Lodowisk TOL Sp. z o.o. Ul.Widok 19 lok. 197 00-026 Warszawa</b>
<i>Zaoferowana cena ( brutto)</i>	<b>66.124,00 zł brutto</b>
<i>Uzasadnienie wyboru</i>	Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę zgodną z kryteriami określonymi w SIWZ . Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów - 100
<i>Wykonawcy którzy złożyli oferty</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obiekty Sportowe Agnieszka Jastrzębska ul. Wolności 15 09-120 Nowe Miasto</li> <li>2. Lodowiska Hanna Starzyk ul. Gościmińska 9 09-120 Nowe Miasto</li> <li>3. Budowa Lodowisk TOL Sp. z o.o. ul.Widok 19 lok. 197 00-026 Warszawa</li> </ol>
<i>Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia</i>	

<i>Wykonawcy których oferty zostały odrzucone</i>	
<i>Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert</i>	Kryteria – cena 100 % Oferta nr 1 uzyskana ilość punktów – 87,4 Oferta nr 2 uzyskana ilość punktów – 90,3 Oferta nr 3 uzyskana ilość punktów – 100
<i>Termin podpisania umowy</i>	<b>24.11.2010</b>

Strzelce Op. 16.11.2010

Dyrektor GZOiW  
Marek Życzyński

## Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty P-d/8/2010 część II

<i>Nazwa i adres Zamawiającego</i>	<b>Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich 47-100 Strzelce Op. ul. Wałowa 5 tel. (77) 40-49-400 fax (77) 40-49-419 <a href="http://www.gzoiw-strzelceopolskie.pl">www.gzoiw-strzelceopolskie.pl</a> e-mail: <a href="mailto:sekretariat@gzoiw-strzelceopolskie.pl">sekretariat@gzoiw-strzelceopolskie.pl</a></b>
<i>Nazwa zamówienia</i>	<b>Dostawa oraz montaż wyposażenia lodowiska przy Publicznej Szkoly Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich.</b>
<i>Opis przedmiotu zamówienia</i>	<p style="text-align: center;"><b>Zakres zamówienia obejmuje <u>Część II</u></b></p> <p>- Dostawę i montaż nowego, kompaktowego agregatu chłodniczego, ze skraplaczem chłodzonym powietrzem przy temperaturze +15°C, o wydajności chłodniczej minimum 170 kW, przy temperaturze 35% glikolu etylowego na wejściu/wyjściu -11/-14°C. Agregat powinien wykorzystywać jako czynnik freon R404a oraz musi posiadać minimum dwa obiegi chłodnicze ze sprężarkami chłodniczymi śrubowymi lub opcjonalnie tłokowymi, pełny ładunek freonu oraz oleju chłodniczego, a także następujące niezbędne wyposażenie: elektroniczny zawór rozprężny, zawory odcinające na ssaniu i tłoczeniu, zbiornik cieczy freonu wraz z zaworami bezpieczeństwa i zaworem odcinającym, separator cieczy na powrocie do sprężarek, zawór odcinający na linii cieczy, manometry wysokiego i niskiego ciśnienia freonu, wentylatory z płynną regulacją obrotów (falowniki). Dodatkowo agregat musi być wyposażony w moduł pompowy wraz z następującym wyposażeniem: pompa obiegowa 2 szt. (1 pracująca, 2 rezerwa-gotowa do wymiany w razie potrzeby), filtr, naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa, przyłącza typu victualic, zawór do napełniania instalacji, zawory odcinające na wejściu i wyjściu z modułu, naczynie wzbiorcze o małej pojemności zabezpieczające pompę obiegową, króciec do napełniania i opróżniania zładu, skrzynia elektryczna sterująca z przyłączem elektrycznym typu szybkozłącze, wyłącznikiem serwisowym i niezbędną automatyką sterującą pompą obiegową. Należy również dostarczyć i zamontować w celu podłączenia agregatu do kolektorów lodowiska instalację przyłączeniową zawierającą m.in. odpowiednie naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa, separator pęcherzyków itp. (pojemność zładu to 4,5 m<sup>3</sup>).</p> <p>W ofercie dla proponowanego agregatu należy podać wartość EER agregatu przy jego 100% obciążeniu (współczynnik efektywności energetycznej wytworzenia chłodu z nośnika energii).</p> <p>- Uruchomienie agregatu wytwarzając taflę lodu o grubości 5 cm oraz dokonanie przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie uruchamiania i obsługi lodowiska.</p>
<i>Kod CV</i>	45 21 22 11-8
<i>Ilość ofert złożonych w postępowaniu</i>	<b>3</b>
<i>Nazwa i adres wykonawcy którego oferta została wybrana</i>	<b>Budowa Lodowisk TOL Sp. z o.o. ul. Widok 19 lok. 197 00-026 Warszawa</b>
<i>Zaoferowana cena ( brutto)</i>	<b>198.860,00 zł brutto</b>
<i>Uzasadnienie wyboru</i>	Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę zgodną z kryteriami określonymi w SIWZ . Oferta uzyskała największą ilość punktów – 94,9

<i>Wykonawcy którzy złożyli oferty</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obiekty Sportowe Agnieszka Jastrzębska ul. Wolności 15 09-120 Nowe Miasto</li> <li>2. Lodowiska Hanna Starzyk ul. Gościwińska 9 09-120 Nowe Miasto</li> <li>3. Budowa Lodowisk TOL Sp. z o.o. ul. Widok 19 lok. 197 00-026 Warszawa</li> </ol>
<i>Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia</i>	
<i>Wykonawcy których oferty zostały odrzucone</i>	
<i>Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert</i>	<p>Kryteria – cena 80 % i EER agregatu 20%</p> <p>Oferta nr 1 uzyskana ilość punktów – 83,6</p> <p>Oferta nr 2 uzyskana ilość punktów – 88,5</p> <p>Oferta nr 3 uzyskana ilość punktów – 94,9</p>
<i>Termin podpisania umowy</i>	<b>24.11.2010</b>

Strzelce Op. 16.11.2010

Dyrektor GZOiW  
Marek Życzyński